

3. Klasifikace a oblast přímé aplikace

Odkaz a oblast přímé klasifikace

Tato klasifikace byla provedena v souladu s článkem 11.4, 11.9.4 a 11.10.1 normy ČSN EN 13501-1+A1: 2010.

Klasifikace

Výrobek *Laminátová podstava pro kopuli střešního světlíku* je v souladu s jeho reakcí na oheň klasifikován:

D

Jeho doplňková klasifikace podle vývinu kouře je:

s3

Jeho doplňková klasifikace podle plamenně hořících kapek/částic je:

d0

Úprava klasifikace reakce na oheň výrobku *Laminátová podstava pro kopuli střešního světlíku*:

chování při hoření		vývin kouře			odpadávající hořící částice	
D	-	s	3	,	d	0

Klasifikace reakce na oheň: D-s3, d0

Oblast použití

Tato klasifikace je platná pro následující parametry výrobku:

- tloušťka laminátu ≤ 5 mm,